



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРОКУРАТУРА
г. ЮЖНО-СУХОКУМСКА

ул.Пионерская, 6, г.Южно-Сухокумск,
Республика Дагестан, 368890

Заведующему МКУ ДО
«Солнышко» г.Южно-Сухокумска

Агакеримовой Н.И.

✓ 29.06.2021 № 02-06/01-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

✓ об устранении нарушений
федерального законодательства

В ходе проверки, проведенной совместно с ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумску, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, в МКУ ДО «Солнышко» г.Южно-Сухокумска выявлены нарушения действующего законодательства об антитеррористической и пожарной безопасности.

Как установлено, при осуществлении своей деятельности в МКУ ДО «Солнышко» г. Южно-Сухокумска в целом соблюдаются требования законодательства об антитеррористической защищенности.

Вместе с тем проверкой выявлены нарушения законодательства об антитеррористической защищенности объекта – МКУ ДО «Солнышко».

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» террористический акт представляет собой совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В силу п.4 ч.2 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры,

транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Согласно ст. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обеспечивается путем применения современных информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами, контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В силу ст. 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» Правительство Российской Федерации утверждает нормативно-правовой акт, устанавливающий противопожарный режим.

В развитие и во исполнение указанной статьи постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима (далее – Правила).

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Однако в нарушение указанного, введенная в эксплуатацию в 2008 году пожарная сигнализация детского сада, никем не обслуживается, договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации со специализированной организацией не заключен.

Кроме того, в МКУ ДО «Солнышко» г.Южно-Сухокумска не обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны.

Между тем, в соответствии с ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием

этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Здания дошкольных образовательных организаций, согласно ч. 1 ст. 32 ФЗ № 123, отнесены к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1.

В силу ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Указанные нарушения свидетельствуют о незащищенности детского сада от проявлений терроризма.

В целях противодействия терроризму и экстремизму необходима реализация эффективных мер, направленных на обеспечение готовности сил и средств к ситуационному реагированию на возникающие террористические угрозы, минимизацию и ликвидацию последствий их проявлений, осуществление комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявление и снижение негативного влияния условий и факторов, способствующих возникновению проявлений терроризма и экстремизма. К числу мер по противодействию терроризма и экстремизма относится создание и поддержание необходимого уровня защищенности объектов.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системных мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Допущенные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований законодательства об антитеррористической защищенности лицами, ответственными за обеспечение безопасности МКУ ДО «Солнышко».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять меры к устранению и недопущению впредь подобных нарушений закона.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора города.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в установленный законом месячный срок (с приложением выписки из приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности).

Прокурор города
советник юстиции

 С.С. Мамадов