

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского 124 а, т.55-15-40 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому, Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

ПСЧ-30, с. Кочубей, Тарумовский район, 368880, Телефон: 8 (261) 3-69-12

Факс 8 (261) 3-69-12, 7ondipr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 94/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ САД №5, Заведующей детским садом № 5 Агакеримовой Н.И.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Анварова А.М.*

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому, Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 94

(наименование органа ГПН)

от « 19 » июня 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с _____ ч _____ мин.

« _____ » 2017 г. по _____ ч _____ мин. « _____ » _____ 2017

Проведена проверка

Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ САД №5, г. Южно-Сухокумск, ул. Мира 1а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с _____

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нор-	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-

1.	2.	3.	4.	5.
1	Наружную пожарную лестницу подвергнуть эксплуатационным испытаниям с оставлением соответствующих актов испытаний не реже 1 раза в 5 лет.	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	01.06.2018	
2	Обеспечить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны	ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.06.2018	
3	Приемно-контрольные приборы и приборы управления, установить в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и с обеспечением отдельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечения контроля каналов передачи извещений. Помещение, где установлены приборы, защитить от несанкционированного доступа	Правила противопожарного режима в РФ	01.06.2018	
4	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями.	Правила противопожарного режима в РФ п.57	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2018 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Магомедов Магомед Сунгурович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ру)

«И» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«И» июня 2017 г.



(подпись)

М.Л.Т.*

Зав. детским садом № 2 Гаджиева Х.С.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8 22 39-99-99